

от 27.02.2020 № 10-1731/20
на № _____ от _____

Председателю правления
СНТ «Горелый лес»

А.А. Буханову

Buhanov.a.a@yandex.ru

Уважаемый Александр Анатольевич!

По результатам повторно проведенного обследования электросетевого имущества СНТ «Горелый лес», расположенного по адресу: Московская область, Ногинский район, д. Степаново, вблизи д. Пушкино сообщая, что АО «Мособлэнерго» готово приобрести **КВЛ-6 кВ и КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5** после выноса опор с частных территорий на земли общего пользования при условии обеспечения беспрепятственного круглосуточного доступа персонала и спецтехники АО «Мособлэнерго» к электросетевому имуществу.

Принятие в собственность АО «Мособлэнерго» **ВЛ-0,4 кВ** от КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5 (за исключением сети уличного освещения, которая должна быть отделена от силовой сети и подключена к электрической сети через отдельный прибор учета электроэнергии) возможно после выноса опор с частных территорий на земли общего пользования, обеспечения беспрепятственного круглосуточного доступа персонала и спецтехники АО «Мособлэнерго» к электросетевому имуществу, а также при наличии не менее чем у 90 % граждан-владельцев земельных участков на территории СНТ «Горелый лес» индивидуальных договоров энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт» при условии наличия договорных отношений между владельцем электрических сетей и АО «Мосэнергосбыт» в отношении объектов общего пользования и инфраструктуры.

При этом индивидуальные расчетные приборы учета электрической энергии граждан должны быть установлены на границах земельных участков (с внешней стороны забора, или на ближайшей к домовладению опоре ВЛ-0,4 кВ, или на отдельной трубостойке и т.п.) в металлическом заземленном шкафу учета на высоте 0,8-1,7 м от поверхности земли и допущены в эксплуатацию в качестве расчётных по договорам энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт». До прибора учета в шкафу учета в отдельном боксе под опломбировку должен быть установлен автоматический выключатель. Номинальный ток отключения автоматического выключателя должен соответствовать максимальной разрешенной мощности электроустановок потребителя.

Также АО «Мособлэнерго» рекомендует СНТ «Горелый лес» рассмотреть возможность организации учета потребленной собственниками земельных участков электроэнергии путем создания и введения в эксплуатацию автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии (АИISKУЭ) на основе согласованного с АО «Мособлэнерго» оборудования.

Заместитель генерального директора
по стратегическому развитию



О.М. Коцюба

Исп. Картуз К.Ю.
Тел. 8 (495) 780-39-62 (доб. 20-92)